



Arbeiten an elektromechanischen und elektronischen Anlagen

- Sämtliche Anlagen in den Tunnelräumen und Nebenanlagen sind immer in Betrieb.
- Das Bedienen der elektromechanischen Einrichtungen bedarf der Zustimmung der GE I.
- Sämtliche Arbeiten an Anlagen, Systemen und Einrichtung während der Bauausführung müssen eine Woche vor Ausführung mit dem Anmeldeformular im PerSys an die Gebietseinheit I, die OBL und die öBL BSA bzw. Bau gemeldet werden. Manipulationen an Schaltschränken ohne Bewilligungen der GE I sind strikte untersagt. Grundsatz: Schaltschränke werden nur mit Bewilligung der GE I geöffnet.
- Besondere Vorkommnisse, welche die Sicherheit und den Betrieb der Tunnels beeinträchtigen, müssen unverzüglich der REZ BO gemeldet werden.
- Informationen über den Status der Anlage werden täglich / wöchentlich durch die öBL BSA auf dem Per-Sys N08 EP Interlaken Ost - Brienz online und bei den Tafeln KP Front mittels dem vorgesehenem Formular publiziert. Darin ist täglich festzuhalten, ob die betroffenen Anlageteile "in Betrieb" oder "ausser Betrieb" sind.
- Notrufeinrichtungen sollten nur im Notfall benützt werden.
- Alle Schaltgerätekombinationen (Elektroverteilung) werden mit Hinweisschilder „Achtung Spannung“ durch die örtliche BSA Bauleitung versehen.